

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.АВ09.В.00462

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003997

ООО «ФЛИР» ОГРН 1087746863995.
Адрес: 117041, Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 35.
Тел./факс: +7 (495) 787-77-30.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«SWISS KRONO TEX GmbH & Co.KG».
Адрес: Address :Wittstocker Chausse 1, D-16909 Heilingenrabe, Germany.
Тел./факс: +49 3396269150.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты и плинтуса древесноволокнистые ламинированные
напольные т.м. «Kronotex» (плиты толщиной 7-12мм,
плинтуса толщиной 10-22мм).
Код ОК 034 (ОКПД-2): 16.21.14.000.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ);
см. приложение на бланке №0019006.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0462-ВМ/18 от 05.06.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.
Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №РОСС.RU04ИБФ0.В5.0310 от 23.05.2018г.,
выданный ОС-ООО Научно-технический центр «СТАРТ», аттестат аккредитации №РОСС.RU.31391.04ИБФ0.В05 от 17.08.2016г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2018 по 06.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

подпись

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-DE.АВ09.В.00462

(обязательная сертификация)

№ 0019006

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
16.21.14.000 4411 13 900 0 4411 14 900 0 4411 92 900 0	Плиты и плинтуса древесноволокнистые ламинированные напольные т.м. «Kronotex» (плиты толщиной 7-12мм, плинтуса толщиной 10-22мм).	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402- 96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97 Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова
инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова
инициалы, фамилия